



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского
районов

г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, телефон 8 (34141) 2-89-47

e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

26 апреля 2021 г.

Предписание № 17/22/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Золотаревская начальная школа - детский сад"
(МОУ "Золотаревская НШДС"), в лице директора Пашкиной Ирины Николаевны, директору МОУ
"Золотаревская НШДС" Пашкиной Ирине Николаевне.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 17/22 от 17 марта 2021 года, выданного главным государственным
инспектором г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов Калашниковым Константином
Николаевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 26 апреля 2021 г. по адресу: Удмуртская Республика,
Глазовский район, д. Золотарево, ул. Школьная, д. 1 А (здание начальной школы - детского сада).

проведена плановая выездная проверка юридического лица Муниципального общеобразовательного
учреждения "Золотаревская начальная школа - детский сад" (МОУ "Золотаревская НШДС"), юридический
адрес: 427614, Россия, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Золотарево, ул. Школьная, д. 1 А.

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и
Ярского районов по пожарному надзору Шмидт Василий Васильевич.

совместно с: директором МОУ "Золотаревская НШДС" Пашкиной Ириной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в случае возникновения пожара аттестованной организацией. АПС и СОУЭ смонтированы более 10 лет назад.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.54.	20.04.2022	
2	Не достаточно средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (1 комплект).	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.30.	20.04.2022	

3	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.54.	20.04.2022	
4	Над эвакуационной дверью, ведущей из помещения спортивного зала непосредственно наружу отсутствует табло «Выход»	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.54; нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) п.3.13.	20.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (пп. 1, 2, ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Шмидт В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



26 апреля 2021 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Гашенин Илья Александрович, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99